



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Cl. Amaral Ferrador, 461 – Centro – CEP: 96635-000
Fone: (51) 998072775

TERMO DE REFERÊNCIA

A	Objetivo:	Contratação de empresa especializada em instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde
B	Justificativa:	Justifica-se a escolha da Modalidade em questão em virtude de ser uma contratação imediata, mediante necessidade de atender a demanda de manutenção e instalação de ar-condicionado na Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde.
C	Prazo de entrega:	15 dias
E	Julgamento:	Menor preço
F	Modalidade:	Dispensa de Licitação Art 75 inciso II
G	Validade da Proposta:	30 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	PU (R\$)	PT (R\$)
1	Instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 7.000 a 12.000 BTU's	10	Ser	R\$ 626,11	R\$ 6.261,10
2	Instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 a 24.000 BTU's	10	Ser	R\$ 712,33	R\$ 7.123,30
	Desinstalação e Remoção de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 7.000 a 36.000 BTU's	10	Ser	R\$ 334,29	R\$ 3.342,90
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 7.500 a 12.000 BTU's Considerando: Limpeza ou substituição dos filtros; realizar a limpeza dos gabinetes, grelhas e do corpo do equipamento; Higienização das serpentinas, da tubulação metálica e de PVC, para evitar a proliferação de mofos, fungos, bactérias e demais microorganismos; conferir todas as conexões, fazendo o reaperto de	10	Horas	R\$ 383,82	R\$ 3.833,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Cl. Amaral Ferrador, 461 – Centro – CEP: 96635-000
Fone: (51) 998072775

	parafusos, porcas e flanges; conferir a fixação dos suportes; verificar a espuma de isolamento térmico da tubulação.				
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 a 24.000 BTU's Considerando: Limpeza ou substituição dos filtros; realizar a limpeza dos gabinetes, grelhas e do corpo do equipamento; higienização das serpentinas, da tubulação metálica e de PVC, para evitar a proliferação de mofos, fungos, bactérias e demais microorganismos; conferir todas as conexões, fazendo o reaperto de parafusos, porcas e flanges; conferir a fixação dos suportes; verificar a espuma de isolamento térmico da tubulação.	10	Horas	R\$ 446,00	R\$ 4.460,00
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 9.000 a 12.000 BTU's, com teste de pressão para verificar possíveis vazamentos e correção, incluindo o gás	10	Ser	R\$ 431,66	R\$ 4.316,60
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS Aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 a 24.000 BTU's, com teste de pressão para verificar possíveis vazamentos e correção, incluindo o gás	10	Ser	R\$ 541,13	R\$ 5.411,30
				R\$ 34.748,40	

H	Do Pagamento: 30 DIAS, após liquidação
	Dotação: ASPS



*ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Cl. Amaral Ferrador, 461 – Centro – CEP: 96635-000
Fone: (51) 998072775*

I	Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde
J	Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Saúde

Amaral Ferrador, 17 de outubro de 2025.

JARDEL BORGES DE VARGAS
Secretaria Municipal de Saúde
PORTARIA N° 15.283